



和歌山県報

発行 和歌山県
和歌山市小松原通一丁目1番地
毎週火、金曜日発行

目次

(取扱課室名) ページ

○ 告示

- 1009 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可申請
(環境管理課)..... 1
- 1010 瀬戸内海環境保全特別措置法第8条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の許可申請
()..... 2

告 示

和歌山県告示第1009号

瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。

令和6年11月12日

和歌山県知事 岸 本 周 平

1 申請の概要

- (1) 申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名
住所 和歌山県和歌山市南汀丁8番地
氏名又は名称 セイカ株式会社 代表取締役社長 竹田成宏
- (2) 工場又は事業場の所在地及び名称
所在地 和歌山県海南市藤白758-73
名称 セイカ株式会社 海南工場
- (3) 特定施設に関する事項
別表1のとおり
- (4) 汚水等の処理施設に関する事項
別表2のとおり
- (5) 排出水の汚染状態及び量
別表3のとおり

2 縦覧の期間及び場所

- (1) 期間
令和6年11月12日から同年12月3日まで
- (2) 場所
和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び海南市くらし部環境課

別表1

種類	基数	能力	使用開始予定年月日	1日当たりの使用時間	特定施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態									
					区分	汚水等の量(m ³ /日)	pH	BOD(mg/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)	T-N(mg/L)	T-P(mg/L)	n-Hex(mg/L)	大腸菌群数(個/cm ³)

第46号口 SK-K (309A)	1	25m ³	許可後	24時間	通常	90	11	230	230	3.8	19	<1	<0.5	<10
					最大	120	11	300	300	5	25	<1	<0.5	<10

別表2

種類及び形式	構造	主要寸法(m)	能力(m ³ /日)	汚水等の処理方式	設置年月日又は使用開始予定年月日	汚水等の処理施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態											
						区分	汚水等の量(m ³ /日)	pH	BOD(mg/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)	T-N(mg/L)	T-P(mg/L)	n-Hex(mg/L)	大腸菌群数(個/cm ³)	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	
排水処理設備	SS、ゴムライニング、ろ過器、樹脂貯蔵	W51.9 × L125 × H11.9	3,400	中和、固液分離、エアリング、活性炭処理、ろ過、活性汚泥処理、凝集沈殿処理、物化処理	許可後	通常	処理前	1,101	13	60	180	66.5	60	20	<0.5	<3,000	15
							処理後	2,127	6.0-8.0	<40	6	5	20	0.2	<0.5	<3,000	<2.5
						最大	処理前	1,291	13	60	200	79.1	100	40	<0.5	<3,000	15
							処理後	2,317	6.0-8.0	<60	10	8	30	2	<0.5	<3,000	5

別表3

排水口名	排水の量及び汚染状態										
	区分	汚水等の量(m ³ /日)	pH	BOD(mg/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)	T-N(mg/L)	T-P(mg/L)	n-Hex(mg/L)	大腸菌群数(個/cm ³)	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)
排水口 No.1	通常	3,210	6.0-8.0	<40	6.1	5	15.9	0.26	<0.5	<3,000	<2.5
	最大	3,420	6.0-8.0	<60	10.2	8	22.3	2.04	<0.5	<3,000	5

和歌山県告示第1010号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第8条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。

令和6年11月12日

和歌山県知事 岸本周平

1 申請の概要

- (1) 申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名
住所 和歌山県和歌山市南汀丁8番地
氏名又は名称 セイカ株式会社 代表取締役社長 竹田成宏
- (2) 工場又は事業場の所在地及び名称
所在地 和歌山県海南市藤白758-73
名称 セイカ株式会社 海南工場

- (3) 特定施設に関する事項
別表1のとおり
- (4) 汚水等の処理施設に関する事項
別表2のとおり
- (5) 排出水の汚染状態及び量
別表3のとおり

2 縦覧の期間及び場所

- (1) 期間
令和6年11月12日から同年12月3日まで

- (2) 場所
和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び海南市くらし部環境課

別表1

種類	基数	能力	使用開始予定年月日	1日当たりの使用時間	特定施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態									
					区分	汚水等の量 (m ³ /日)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	n-Hex (mg/L)	大腸菌群数 (個/cm ³)
第46号口 SK-K (261)	1	600L	許可後	3時間	通常	25	7.0	5,000	5,000	4	4	<0.01	<1	<10
					最大	30	7.0	6,000	6,000	5	5	<0.01	<1	<10

別表2

種類及び形式	構造	主要寸法 (m)	能力 (m ³ /日)	汚水等の処理方式	設置年月日又は使用開始予定年月日	汚水等の処理施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態											
						区分	汚水等の量 (m ³ /日)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	n-Hex (mg/L)	大腸菌群数 (個/cm ³)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	
排水処理設備	SS、ゴムライニング、ろ過器、樹脂貯蔵	W51.9 × L125 × H11.9	3,400	中和、分離、エアリング、活性炭処理、ろ過、活性汚泥処理、凝集沈殿処理、微生物固定化処理	許可後	通常	処理前	1,101	13	60	180	66.5	60	20	<0.5	<3,000	15
							処理後	2,127	6.0-8.0	<40	6	5	20	0.2	<0.5	<3,000	<2.5
						最大	処理前	1,291	13	60	200	79.1	100	40	<0.5	<3,000	15
							処理後	2,317	6.0-8.0	<60	10	8	30	2	<0.5	<3,000	5

別表3

排水口名	排出水の量及び汚染状態										
	区分	汚水等の量 (m ³ /日)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	n-Hex (mg/L)	大腸菌群数 (個/cm ³)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)
排水口 No.1	通常	3,210	6.0-8.0	<40	6.1	5	15.9	0.26	<0.5	<3,000	<2.5
	最大	3,420	6.0-8.0	<60	10.2	8	22.3	2.04	<0.5	<3,000	5