

※石綿(アスベスト)使用建築物の解体等作業現場周辺の大気環境調査結果について
大気汚染防止法に定める敷地境界基準(10本/リットル)を上回った場所はありません。

	解体等作業を行った場所	測定日	敷地境界濃度値(本/リットル)	作業の種類	種類
1	白浜町	平成28年 4月27日	<0.056~0.28	建築物等の改造補修	吹付石綿
2	新宮市	平成28年 6月 1日	<0.056	建築物等の解体	吹付石綿
3	御坊市	平成28年 7月29日	<0.056	建築物等の改造補修	吹付石綿
4	白浜町	平成28年10月 3日	<0.056	建築物等の改造補修	吹付石綿
5	白浜町	平成28年10月19日	<0.056~0.11	建築物等の解体	吹付石綿
6	田辺市	平成28年11月 1日	<0.056	建築物等の解体	吹付石綿
7	日高町	平成28年11月21日	<0.056	建築物等の改造補修	吹付石綿
8	紀の川市	平成28年11月24日	<0.056	建築物等の解体	吹付石綿
9	田辺市	平成28年11月25日	<0.056	建築物等の改造補修	吹付石綿
10	日高町	平成28年11月29日	<0.056	建築物等の改造補修	吹付石綿
11	御坊市	平成29年 1月 7日	<0.056	建築物等の解体	吹付石綿
12	由良町	平成29年 1月10日	<0.056	建築物等の解体	吹付石綿
13	橋本市	平成29年 2月 4日	<0.056	建築物等の解体	吹付石綿
14	橋本市	平成29年 2月13日	<0.056	建築物等の解体	吹付石綿
15	橋本市	平成29年 2月21日	<0.056	建築物等の解体	吹付石綿