

営繕工事設計書 (当初・第 回変更)

工事年度・番号	令和 7 年度 和こセ第 1 号
工事名	こころの医療センター管理棟空調設備改修工事
工事場所	有田郡有田川町庄 地内
完成期日 (日数)	令和 年 月 日 (330 日間)

設 計 金 額	(当 初) 金	円
	(前回変更) 金	円
	(今回変更) 金	円

建 物	用 途		
	構 造	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造	地上 4 階、地下 1 階
	面 積	建築面積 m ²	延べ面積 16,677 m ²

工 事 概 要	施設名称：こころの医療センター 構 造：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 階 数：地上 4 階、地下 1 階 延べ面積：16,677 m ² 上記建築物の管理棟空調改修工事
	単価採用年月：令和 7 年 5 月 (物価資料等の単価採用年月は令和 7 年 5 月)

監督員

嶋田 千津子

[illegible]

機械設備工事						
1. 空気調和設備				1-1. 機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BC-5 マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室外機（更新用） 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW 防振架台	1	機改 台			
AC-56-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	2	機改 台			
BC-6 マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室外機（更新用） 冷房：16.0kW 暖房：18.0kW 防振架台	1	機改 台			
AC-56-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	1	機改 台			
AC-112-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	1	機改 台			
BC-8 マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室外機（更新用） 冷房：22.4kW 暖房：25.0kW 防振架台	1	機改 台			
AC-22-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	1	機改 台			
AC-45-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	1	機改 台			
AC-140-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	1	機改 台			
PAC-2 ハ゜ッケーシ゚エアコン	冷房：5.0kW 暖房：6.3kW 室内機：天井埋込ダ゚形 防振架台	1	機改 台			
PAC-3 ハ゜ッケーシ゚エアコン	冷房：6.3kW 暖房：8.0kW 室内機：天井カセット形（2方向吹出） 防振架台	1	機改 台			
BC-12 マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室外機（更新用） 冷房：33.5kW 暖房：37.5kW 防振架台	1	機改 台			
AC-80-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW	4	機改 台			
BC-5 マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室外機（更新用） 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW 防振架台	1	機改 台			
AC-56-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	2	機改 台			
BCH-10 マルチハ゜ッケーシ゚エアコン 3管式冷暖同時	室外機（更新用） 冷房：28.0kW 暖房：31.5kW 防振架台	1	機改 台			
AS-56-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 付属品：BSユニット 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	1	機改 台			
AS-80-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 付属品：BSユニット 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW	2	機改 台			
BCH-10 マルチハ゜ッケーシ゚エアコン 3管式冷暖同時	室外機（更新用） 冷房：28.0kW 暖房：31.5kW 防振架台	1	機改 台			
AS-22-C マルチハ゜ッケーシ゚エアコン	室内機 付属品：BSユニット 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	1	機改 台			

機械設備工事						
1. 空気調和設備			1-1. 機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AS-28-C マルチハ° ッケーシ° エアコン	室内機 付属品：BSユニット 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：2.8kW 暖房：3.2kW	1	機改 台			
AS-56-C マルチハ° ッケーシ° エアコン	室内機 付属品：BSユニット 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	1	機改 台			
AS-56-R マルチハ° ッケーシ° エアコン	室内機 付属品：BSユニット 天吊り形 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	1	機改 台			
CS-160 ハ° ッケーシ° エアコン	冷房：16.0kW 暖房：20.0kW 室内機：天吊り形 防振架台	1	機改 台			
CSW-60 ルームマルチエアコン	冷房：6.0kW 暖房：7.8kW 室内機：天井カセット（1方向吹出）×2 冷房：2.8kW 暖房：4.0kW	1	機改 台			
PAC-1 ハ° ッケーシ° エアコン	冷房：4.0kW 暖房：5.3kW 室内機：天井カセット形（2方向吹出） 防振架台	1	機改 台			
PAC-4 ハ° ッケーシ° エアコン	冷房：8.0kW 暖房：9.5kW 室内機：天井カセット形（2方向吹出） 防振架台	1	機改 台			
BC-8 マルチハ° ッケーシ° エアコン	室外機（更新用） 冷房：22.4kW 暖房：25.0kW 防振架台	1	機改 台			
AC-28-C マルチハ° ッケーシ° エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：2.8kW 暖房：3.2kW	2	機改 台			
AC-45-C マルチハ° ッケーシ° エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW	2	機改 台			
AC-80-C マルチハ° ッケーシ° エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW	1	機改 台			
BC-10 マルチハ° ッケーシ° エアコン	室外機（更新用） 冷房：28.0kW 暖房：31.5kW 防振架台	1	機改 台			
AC-56-C マルチハ° ッケーシ° エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	4	機改 台			
AC-80-C マルチハ° ッケーシ° エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW	1	機改 台			
BC-16 マルチハ° ッケーシ° エアコン	室外機（更新用） 冷房：45.0kW 暖房：50.0kW 防振架台	1	機改 台			
AC-56-C マルチハ° ッケーシ° エアコン	室内機 天井カセット形（2方向吹出） 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW	3	機改 台			
AC-112-I マルチハ° ッケーシ° エアコン	室内機 天井埋込ダクト形 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW	2	機改 台			
CP-2 ハ° ッケーシ° エアコン （中温用）	冷房専用：5.7kW 室内機：天吊り形 防振架台	2	機改 台			
CS-63 ハ° ッケーシ° エアコン	冷房：6.3kW 暖房：8.0kW CS-63-R 室内機：天吊り形 防振架台	1	機改 台			
BC-14 マルチハ° ッケーシ° エアコン	室外機 冷房：40.0kW 暖房：45.0kW 防振架台	1	機改 台			

[illegible]

[illegible]

機械設備工事						
1. 空調和設備				1 - 4. 空調電源		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(計装設備)						
600V耐火性ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	50	機改 m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	50	機改 m			
(電源設備)						
動力盤 1M-A	屋内自立型 「県産品」	1	機改 面			
動力盤 M-3-5	改修	1	機改 面			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	176	機改 m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	197	機改 m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	303	機改 m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	22	機改 m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	154	機改 m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	18	機改 m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	29	機改 m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	97	機改 m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	72	機改 m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	232	機改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	6	機改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	6	機改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	12	機改 m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	57	機改 m			

[illegible]

[illegible]