

1. 事故発生の日時

平成22年7月10日(土) 15時30分頃

2. 事故発生の場所

新宮市

3. 事故発生場所の工事名、工期、工事概要

工事名：平成22年度 港改
港湾改良工事

工期：平成22年 5月19日～平成22年 9月15日

工事概要：消波ブロック製作(50t型) 75個

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

消波ブロック吊具の傾斜ロープ調整中に吊具が転倒し下敷きとなり、
負傷。

○男性1名負傷 骨盤骨折、左足部挫滅創、左第5中足骨開放性骨折

6. 事故原因

- ・ 架台を使用せず吊具を着地させたことによる吊具の転倒(作業手順の不履行)

7. 改善対策

- ・ 現場安全管理の徹底及び吊具架台使用の徹底。